

(別表1)

湯にいくセンター設備機器一覧

機器名称	数量	機器仕様		点検及び事業内容
給湯ボイラー	1台	形式	SBSD-2002	1回/月 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		出力	200.000kcal/h	
		給湯・暖房	2回路用	
		給湯熱交出力	400.000kcal/h	
		昇温熱交出力	200.000kcal/h	
		電源	3φ 200V 3.3Kw	
給湯ボイラー	1台	形式	W-V2500PHK	1回/月 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		出力	250.000kcal/h	
		給湯・暖房	2回路用	
		給湯熱交出力	500.000kcal/h	
		昇温熱交出力	180.000kcal/h	
		電源	3φ 200V 3.3Kw	
給水加圧装置	1台	形式	UTS-HB H40S2-61	1回/月 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		ナイロンコーティング	受水槽タンク付ウォーターエース	
		交互運転方式	40φ×150L/min×20m	
			受水槽1m3 フロートSW	
		電源	3φ 200V 1.5Kw	
温泉タンク	1台	形式	T20 2/3G	1回/年タンク内洗浄
			2m3温泉タンク 保温型	
			鉄骨アングル架台H=1800	
			フロートSW	
ブローア	2台	形式	NBB-800	1回/月 一般点検(水洩れ、異音、電流等の確認及び調整等)
			ブローア防振架台	
			サイレンサー	
			バイブラマット4枚	
			ジェットノズル24枚	
		電源	3φ 200V 2.2Kw	
濾過ポンプ	1台	形式	JOV80×65C4-63	1回/月 一般点検(水洩れ、異音、電流等の確認及び調整等)
		渦巻きポンプ	80φ×560L/min×16.5m	
			Pゲージ Tゲージ	
			ジェット用吸気を24Hタイマー制御	
		電源	3φ 200V 3.7Kw	

(別表1)

機器名称	数量	機器仕様		点検及び事業内容
温泉ポンプ	1台	形式	JL32P2-60	1回/月 一般点検(水洩れ、異音、電流等の確認及び調整等)
		ラインポンプ	32φ×150L/min×6m	
			Pゲージ Tゲージ	
			温泉タンク水位とインターロック	
		電源	3φ 200V 0.25Kw	
熱交濾過ポンプ	1台	形式	JL40P2-60	1回/月 一般点検(水洩れ、異音、電流等の確認及び調整等)
			40φ×220L/min×5m	
			浴槽リターン温度で比例制御	
		電源	3φ 200V 0.4Kw	
熱交濾過ポンプ	1台	形式	JL32P2-60	1回/月 一般点検(水洩れ、異音、電流等の確認及び調整等)
		ラインポンプ	32φ×150L/min×9.5m	
			温泉タンク出口温度で比例制御	
		電源	3φ 200V 0.4Kw	
給湯ポンプ	1台	形式	JL40P2-60	1回/月 一般点検(水洩れ、異音、電流等の確認及び調整等)
		ラインポンプ	40φ×110L/min×11m	
			Pゲージ Tゲージ	
		電源	3φ 200V 0.4Kw	
自動水中ポンプ	1台	形式	US-A40-60	1回/月 一般点検(水洩れ、異音、電流等の確認及び調整等)
		ボルテックスポンプ	3/8×7L/min×3m	
		電源	3φ 200V 0.25kw	
オイルポンプ	2台	形式	KR-3S	1回/月 一般点検(水洩れ、異音、電流等の確認及び調整等)
			自動交互運転盤共	
		電源	3φ 200V 0.2kw	
熱交換器	1台	形式	ST-10-1m	1回/月 一般点検(水洩れ、異音、電流等の確認及び調整等)
			100,000kcal/h 循環温度70℃	
			80,000kcal/h 循環温度70℃	
			sus304 立型架台	
			Tゲージ×4ヶ	
熱交換器	1台	形式	ST-8-1m	1回/月 一般点検(水洩れ、異音、電流等の確認及び調整等)
			80,000kcal/h 循環温度70℃	
			45,000kcal/h 循環温度70℃	
			sus304 立型架台	
			Tゲージ×4ヶ	
電気給湯器	2台	形式	GB-202形	1回/月 一般点検(水洩れ、異音、電流等の確認及び調整等)
			貯湯20L元止め式 沸き上げ温度99℃	
			フレキシブルカラン	
			減圧弁 GHバルブ 安全弁	
		電源	1φ 200V 2.0kw	

(別表1)

機器名称	数量	機器仕様		点検及び事業内容
FF暖房機	2台	形式	FF-15GBF G	1回/月 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等) ホール
		暖房能力	13,700kcal/h	
			給排気筒70mm	
FF暖房機	4台	形式	FF-15G9	1回/月 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等) 休憩室
		暖房能力	13,700kcal/h	
			給排気筒	
FF暖房機	2台	電源	1φ 200V 86w	1回/月 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等) 脱衣場
		形式	FF-10000T9	
		暖房能力	8,550kcal/h	
FF暖房機	1台		給排気筒	1回/月 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等) 事務所
		電源	1φ 100V 48w	
		形式	FF-3510 GS	
パネルヒーター	2台	暖房能力	3.48kw	1回/月 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
			給排気筒	
		形式	DPS-100E	
圧力換気扇	2台	暖房能力	860kcal/h	1回/月 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
			給排気筒	
		電源	1φ 100V 1000w	
換気扇	2台	形式	EX-30EMPP	1回/月 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		風量	1350m3/h	
			sus Fs付	
換気扇	2台	電源	1φ 100V 39.5w	1回/月 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		形式	EX-25FH3	
		風量	912m3/h	
換気扇	7台	電源	1φ 100V 25.5w	1回/月 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		形式	EX-25EX2-C	
		風量	600m3/h	
換気扇	5台		sus Fs付	1回/月 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		電源	1φ 100V 19w	
		形式	EX-20EH3	
天井換気扇	1台	風量	600m3/h	1回/月 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
			sus Fs付	
		電源	1φ 100V 20.5w	
天井換気扇	1台	形式	VD-20zxp4-W	1回/月 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		風量	500m3/h	
天井換気扇	1台	形式	VD-20zxp4-W	1回/月 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		風量	500m3/h	

(別表1)

機器名称	数量	機器仕様		点検及び事業内容
圧力換気扇	4台	形式	ES-20YSX	1回/月 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		風量	780m ³ /h	
			sus Fs付	
		電源	1φ 100V 31.4w	
天井換気扇	5台	形式	VD-13ZY3	1回/月 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		風量	150m ³ /h	
			sus ベントキャップ100φスパイラル	
		電源	1φ 100V 21.5w	
天井換気扇	3台	形式	VD-10ZC2	1回/月 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		風量	85m ³ /h	
			sus ベントキャップ100φスパイラル	
		電源	1φ 100V 8.8w	
空調換気扇	2台	形式	VL-2000Z	1回/月 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		風量	200m ³ /h	
			sus ベントキャップ150φスパイラル	
		電源	1φ 100V 59w	
パイプファン	4台	形式	V-12PEC	1回/月 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		風量	174m ³ /h	
			sus ベントキャップ150φスパイラル	
		電源	1φ 100V 3.9w	
サウナ	2基	形式	2700×3600、2700×2550	1回/月 サーモスタットによる温度調整、警報設備等感知器の機能確認
		電源	3φ 200V 24kv	
浄化槽		形式	FCT-140-120-200	浄化槽法に基づく保守点検、清掃等 業者委託
	2台	ブローアー	52A×0.2kg/cm ² ×0.65m ³ /min×0.75kw×200V	
	2台	全排水用放流ポンプ	50A×18.2m×0.2m ³ /min×1.5kw×200V	
	2台	放流ポンプ	40A×6.5m×0.1m ³ /min×0.25kw×200	
浴槽水等水質検査			業者委託	3回/月
防犯火災監視			業者委託	通年
自動扉開閉装置保守			業者委託	4回/年
消防設備保守			業者委託	2回/年
自家用電気工作物保守			業者委託	6回/年
モップ空気洗浄機レンタル業務			業者委託	2回/月