

給湯施設及び給湯装置一覧

機器名称	数量	機器仕様		点検及び事業内容
揚湯ポンプ	2台	形式	HS-6B0型×20段	1回/月 ○主電源の電圧変動が運転時に定格の電圧の10%以内にあることを確認 ○1台はオーバーホール後保管 1回/月 ○インバータ等の制御機器が正常に動作していることを確認
		吐出力	0.25m3/min	
		全揚程	180m	
		回転数	3600rpm	
		電動機	3φ 200V 15kw	
		制御	インバータ制御	
貯湯槽	1基	容量	3500×3500×2500	3回/年 ○貯湯槽内部清掃、洗浄 ○亀裂、沈下等異常の有無を確認
自動薬品注入装置(貯湯槽)	1台	仕様	SPA-エンビックスシステム	12回/年 スケールスパロン保守作業
ガスセパレーター (可燃性天然ガス分離装置)	1基	容量	1000*1000*H2400	3回/年 ○本体内部の清掃、洗浄 1回/月 ○本体内部の点検孔を取り外し、装置内の汚れ目詰まり確認 ガス排気口の目詰まり確認
		流入口	φ 80mm	
		流出口	φ 80mm	
		仕様	FRP製	
源泉井戸・送湯配湯管	一式	吐出力	0.25m3/min	1回/月 ○深井戸内の漏水等の点検 ○ 埋設部の沈下、漏洩の確認
		配管		
静電容量式水位計	1台	形式	LIC-100	1回/月 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		出力	DC4～20mA	
		目盛	0～100m	
		電源	AC 100V	
		仕様	源泉	
指示警報計	3台	形式	PBAAK101-20	1回/月 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		入力	DC1～5V	
		出力	上限、下限警報出力	
		目盛	0～100m 0～100℃ 0～500l/min	
		電源	DC 24V	
		仕様	揚湯流量・揚湯温度・井戸水位	
ペーパーレス記録計	1台	形式	GX10	1回/月 一般点検(データの目視点検)
		入力	DC1～5V	
		目盛		
		電源	AC100V	
		仕様	Ch1 井戸水位0～100m	
			Ch2 揚湯温度0～100℃	
			Ch3 揚湯流量0～500l/min	
			Ch4 貯湯槽水位0～4m	
信号用アレスタ	6台	形式	MDPA-24/A33 F-3 MDP-RB	1回/月 一般点検(目視点検) MDPA-24/A33はチェックボタンを押してランプ確認
		入力	DC4～20mA	
		出力	DC4～20mA	
		仕様		
電源用アレスタ	2台	形式	MA100 F-100	1回/月 一般点検(目視点検)
		入力	AC100V	
		出力	AC100V	

源泉

(別表3)

機器名称	数量	機器仕様		点検及び事業内容
調節計	1台	目盛		1回/月 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		形式	PMKAACV3-00	
		入力	1-5V	
		出力	DC4～20mA	
		目盛	0～4m	
		電源	DC 24V	
絶縁変換器	2台	仕様		1回/月 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		形式	W2YV-AA6-R2 W2YV-AAY-R2	
		入力	DC4～20mA	
		出力	1-5V DC4～20mA	
		目盛	0～4m	
		電源	DC 24V	

温度検出器	1台	形式	FTF3FW84-015A0	1回/月 一般点検(目視点検)
		入力		
		出力	Pt100Ω 3線式	
		目盛		
温度変換機	1台	形式	SPT-211A31	1回/月 一般点検(目視点検)
		入力	Pt100Ω 3線式	
		出力	DC1～5V	
		目盛	0～100℃	
		電源	DC24V	
		仕様		
電磁流量計検出器	1台	形式	FLM1FTW2-9W0	1回/月 一般点検(水漏れ、異音、電流等の確認及び調整等)
		入力		
		出力	専用信号	
		目盛		
		電源	FMJより	
		仕様	80A JIS10Kフランジ	
電磁流量計変換器	1台	形式	FMJA10C1-41	1回/月 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		入力	FMJより	
		出力	DC4～20mA	
		目盛	0～500l/min	
		電源	AC 100V	
		仕様		
積算計	1台	形式	PKE1AC11-0Y	1回/月 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		入力	DC1～5V	
		出力		
		目盛	×0.1m3	
		電源	DC 24V	
		仕様	カウントレシオ 300	
		形式	LIC-120	

(別表3)

機器名称	数量	機器仕様		点検及び事業内容
静電容量式水位計	1台	入力		1回/月 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		出力	DC4～20mA	
		目盛	0～4m	
		電源	AC 100V	
		仕様	貯湯槽	
広角度指示計	1台	形式	SWM-3	1回/月 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		入力	DC4～20mA	
		出力		
		目盛	0～4m	
		仕様	貯湯槽	
信号用アレスタ	1台	形式	F-3	1回/月 一般点検(目視点検) MDPA-24/A33はチェックボタンを押してランプ確認
		入力	DC4～20mA	
		出力	DC4～20mA	
		仕様	貯湯槽	
電源用アレスタ	1台	形式	F-100	1回/月 一般点検(目視点検)
		入力	AC100V	
		出力	AC100V	
		目盛	貯湯槽	
絶縁変換器	1台	形式	SDC16H01	1回/月 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		入力	DC4～20mA	
		出力	DC4～20mA	
		目盛	0～4m	
		電源	AC100V	
		仕様	貯湯槽	
フロートスイッチ	1台	形式	TBL-12	1回/月 一般点検(電流等の確認及び調整等)
		入力		
		出力	1c接点	
耐圧トランス	1台	仕様	貯湯槽	1回/月 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		形式	1ST1-50111S4	
		入力	AC 100V	
		出力	AC 100V 0.5KVA	
システム電源	3台	目盛		1回/月 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		電源		
		仕様		
		形式	PXJ30032	
		入力	AC 100V	
		出力	DC 25.8V	
		目盛		
		電源		
		仕様		
		仕様	4ループ用	