

(別表4)

温泉スタンド 設備一覧

機器名称	数量	機器仕様		点検及び事業内容
電磁流量計	2台	形式	FMKOE PW1-EAB1	1回/週 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		口径	50A JIS 10K PFA	
		材質	SUS	
		電源	AC 100V	
		構造	非防爆	
		レンジ	0-300 リットル/MIN	
		流体	温泉水	
電動バルブ	2台	形式	PE051-E0105-311T	1回/週 一般点検(水漏れ、異音、電流等の確認及び調整等)
		口径	50A JIS 10K	
		材質	SUS13(SUS)	
		電源	AC 100V	
		流体	温泉水	
インターフェイス装置	1台	①プロセッサ		1回/週 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		形式	FPU80H-A10	
	1枚	②ベースボード		1回/週 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		形式	FSB080H-A10	
	1台	③デジタル入力		1回/週 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		形式	FTU110B	
	1台	④アナログ入力		1回/週 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		形式	FTU344A	
	2台	⑤デジタル入力		1回/週 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		形式	FTU260B	
インターフェイス装置	1台	①プロセッサ		1回/週 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		形式	Q02UCPU	
	1枚	②ベースボード		1回/週 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		形式	Q35B	
	1台	③アナログ出力ユニット		1回/週 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		形式	Q64AD	
	1台	④電源ユニット		1回/週 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		形式	Q61P	
	1台	⑤入力ユニット		1回/週 一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		形式	QX41-S1	
電子コインセレクター	2台	⑤出力ユニット		1回/週 ○一般点検(異音、電流等の確認及び調整等)
		形式	QY42	
		電源	AF-654 DC24V	