質 問 回 答 書

回答日：令和８年 10 月 22 日

公告日	令和８年 10 月 16 日
件　　名 工事場所	令和８年度　町単道路改良事業町道 1333 号線工事 辰野町　新町
質問⇒回答	Q1：・グレーチング蓋版の耐荷重（ｔ）を教えてください。 →A1： T-20 です。