

湯にいくセンター指定管理業務に係る質問に対する回答書

回 答 日	令和7年9月 18 日
-------	-------------

	質問と回答	
1	(質問) 湯にいくセンターの修繕に町が支出した金額を教えてください。	(回答) ⇒現指定管理者の指定期間（R3～R7）のうち R6 までの修繕費は以下のとおりです。 R4 高圧受電設備修繕工事 2, 827, 000 R5 ブローポンプ修繕工事① 759, 000 R6 ブローポンプ修繕工事② 858, 000 R6 サウナヒーター修繕工事 452, 100 R6 ろ過ポンプ更新工事 1, 375, 000 R6 空調設備更新工事 6, 380, 000 R6 浄化槽放流ポンプ修繕工事 401, 500 計 13, 052, 600