

様式2号（第5条関係）

質 問 書

提出日：令和6年4月19日

公告日	令和6年 4月 12日	
工 事 名 工事カ所名	令和6年度 辰野病児病後児保育施設建設工事（電気設備）	
質問書提出者	所在地	辰野町大字平出 1163-1
	商号又は名称	株式会社 デンコー
	電話	0266-41-4455
	担当者 所属・氏名	代表取締役 赤羽光廣
質問内容	<p>幹線設備工事</p> <p>1, 電線管（GP、FEP、PF）に必要な付属部品は、電線管の行に含めてもよろしいでしょうか。</p> <p>2, コンクリート柱の建柱費はどの様にみればよいでしょうか。</p> <p>3, 接地工事の部材、工事費はそれぞれの接地工事に行にふくめてよいでしょうか。</p> <p>太陽光発電設備工事</p> <p>1, 荷揚げ、クレーン費用はどのようにみればよいでしょうか。</p> <p>2, 試験調整は必要でしょうか。</p> <p>3, 架台金具は太陽光架台 重ね折半屋根の行に含めばよいですか。</p> <p>その他</p> <p>1, 中部電力の申請は必要ないでしょうか。</p> <p>2, 細かな部品が必要な場合ですが、それぞれの部材の行に含めて良いでしょうか。</p>	

回答	<p>幹線設備工事</p> <ol style="list-style-type: none">1, 電線管の行に含めてください。2, コンクリート柱の建柱費は計上し、コンクリート柱の行に含めてください。3, 接地工事に含めてください。 <p>太陽光発電設備工事</p> <ol style="list-style-type: none">1, 荷揚げ、クレーン費用は計上し、電気配線・機器取付工事費に含めてください。2, 試験調整は必要です。試験調整に要する費用は、電気配線・機器取付工事費に含めてください。3, 架台金具は、太陽光架台 重ね折半屋根の行に含めてください。 <p>その他</p> <ol style="list-style-type: none">1, 中部電力の申請は必要です。申請に係る人件費等は、一般管理費に含めてください。2, 細かな部材はそれぞれの部材の行に含めてください。
----	--