

質 問 回 答 書

回答日：令和 7 年 8 月 25 日

公告日	令和 7 年 8 月 12 日
件 名 工事場所	令和 7 年度 羽北保育園照明 LED 化改修工事 羽北保育園
質問⇒回答	Q1： 設計書 1-23 広場（遊戯室）の照明について、設計書では、新規 LED 直付天井灯ベースライト XFX420AENLE9 14 台となっておりますが、器具配置図では、広場 A 器具（XFX450DENLE9）14 台となっております。 どちらの器具でお見積させていただければ良いでしょうか。 →A1： 器具配置図（XFX450DENLE9）が正であり、設計書の表記が誤りとなります。 入札の期日及び工期を延長し、再公告としますので、申し訳ございませんが、入札公告及び設計書を再度ご確認くださいませうお願いします。